

# Referenzliste PV - Anlagen



## MFH Frohsinn, 8132 Egg

Leistung: 21 kWp

Montageleiter: Planung und Ausführung

Module: 21 Stück Hareon HR-250W Mono

Wechselrichter: SMA  
12000TL + 5000TL

Montagesystem: TRI-Roof

Baujahr: 2013

Ansprechperson: Hr. Heinrich Uster  
Eigentümer  
044 / 700 63 23



## EKZ Unterstation, 8330 Pfäffikon

Montageleiter: Dachvorbereitung  
Blitzschutzeinbindung

Module: bauseits

Wechselrichter: bauseits

Montagesystem: bauseits

Baujahr: 2012 - 2013

Ansprechperson: Hr. F. Streuli  
PL EKZ  
058 / 359 26 51



## Lättenhof, 8604 Volketswil

- Leistung: 34 kWp
- Montageleiter: Planung und Ausführung
- Module: 105 Stück Sunpower E20 / 327
- Wechselrichter: SMA  
2x STP 17000TL
- Montagesystem: TRI-Stand
- Baujahr: 2012
- Ansprechperson: Hr. Christian Maurer  
Präsident Naturstrom Pfannenstiel  
[info@naturstrom-pfannenstiel.ch](mailto:info@naturstrom-pfannenstiel.ch)



## Lesirain, 8132 Egg

- Leistung: 42,5 kWp
- Montageleiter: Planung und Ausführung
- Module: 130 Stück Sunpower E20 / 327
- Wechselrichter: SolarMax  
13MT + 15MT
- Montagesystem: TRI-Roof
- Baujahr: 2012
- Ansprechperson: Hr. Christian Maurer  
Präsident Naturstrom Pfannenstiel  
[info@naturstrom-pfannenstiel.ch](mailto:info@naturstrom-pfannenstiel.ch)



## Halle Moos, 6331 Hünenberg

Leistung: 265,44 kWp  
Montageleiter: Montage UK  
Module: 1'106 Stück  
Schüco MPE 240 PS 09  
Montagesystem: Bemo PV  
Baujahr: 2012  
Ansprechperson: Peter Moos



## Bildungszentrum BZG, 8330 Pfäffikon

Leistung: 180 kWp  
Module: 717 Stück SI-Power  
Poly P250  
Montagesystem: TRI-Stand  
Baujahr: 2012  
Ansprechperson: Hr. Lukas Meili  
PL EKZ  
058 / 359 25 21



## **Epilepsiezentrum, 8008 Zürich**

Leistung: nur UK

Module: bauseits

Wechselrichter: 3 Stück

Montagesystem: TRI-Stand

Baujahr: 2011

Ansprechperson: Hr. U. Herzig  
Schw. Epilepsiezentrum  
044 / 387 62 55



## **EFH Diem, 8702 Zollikon**

Leistung: 8.05 kWp + WW-Kollektoren zur Heizungs-Unterstützung

Module: 33 Stück Hareon, HR 230 W

Wechselrichter: SMA Sunny Tripower 8000TL

Montagesystem: TRI-Roof

Baujahr: 2011

Ansprechperson: Hr. M. Diem  
Eigentümer  
079 / 413 53 99



## Schulhaus Schlimperg B, 8307 Effretikon

Leistung: 14 kWp  
Module: 80 Stück Kyocera  
175GH-2P  
Wechselrichter: 3 Stück SM 3000S  
Montagesystem: TRI-Stand  
Baujahr: 2009  
Ansprechperson: Hr. Christian Pfister  
LEAB AG  
079 / 328 22 37



## EFH Merz, 8630 Rüti

Leistung: 5.95 kWp  
Module: 35 Stück Schott Solar ASE  
165- GT-FT/MC 170 Wp  
Wechselrichter: 2 Stück SolarMax 3000S  
Montagesystem: Alu-Stand  
Baujahr: 2008  
Ansprechperson: Hr. Christian Pfister  
LEAB AG  
079 / 328 22 37

